

MM N° 18-17

Richiesta di un credito di Fr. 1'100'000.00 per la sistemazione stradale ed il rifacimento delle sottostrutture in via Boschetti e in via Girono

Rapporto della commissione dell'Edilizia

Sant'Antonino, 03. Ottobre 2017

Signor Presidente, Signore e Signori consiglieri,

La commissione dell'Edilizia ha preso atto ed analizzato il MM 18/17 il quale prevede la richiesta di un credito per opere di sistemazione stradale e sottostrutture sulle vie Boschetti e Girono.

Come i precedenti MM che riguardano il rifacimento delle sottostrutture del PGS quest'opera va realizzata tenendo conto che in zona ci sono allacciamenti privati non conformi alla zona SII (protezione pozzo).

Facciamo notare che sul piano allegato manca l'ubicazione degli idranti sulla condotta AAP, che sono da prevedere.

Chiediamo al Municipio di informare la ditta Metanord SA per valutare la posa di una condotta gas.

In fase di progettazione e durante lo svolgimento dei lavori, invitiamo il Comune ed il progettista a vigilare attentamente sulla problematica legata alla gestione della circolazione stradale e dell'organizzazione del cantiere, per diminuire al minimo i disagi verso i confinanti e la scuola dell'infanzia.

Per quanto sopra esposto, la Commissione invita il Consiglio Comunale a voler approvare il MM in questione.

Per la commissione dell'Edilizia:

A. Di Iorio J. Rebozzi S. Greppi G. A. Bassi M. Waser