

MM 8/2019

Richiesta di un credito di CHF 90'000.-- per la sostituzione della pompa esistente con la posa di due pompe al bacino Rivette per servire la zona di territorio che fa capo al bacino Ronco Rossi

Rapporto della commissione della gestione

Sant'Antonino, 24 maggio 2019

Signor Presidente, signore e signori Consiglieri,

la Commissione della Gestione vi sottopone le sue riflessioni e di seguito conclusioni sul MM8/2019 relative alla richiesta di un credito di CHF 90'000.- per la sostituzione e conseguente posa di due nuove pompe al bacino Rivette.

Lo scopo del principale di tale sostituzione consiste nel poter usufruire di una pompa in caso l'altra sia guasta, mantenendo pertanto il servizio di erogazione della zona interessata ed avere un maggior risparmio energetico, visto che Sant'Antonino è "città dell'energia" e si impegna continuamente a favore dell'utilizzo efficiente dell'energia. Risparmio energetico derivante dal fatto che entrambe le pompe sono munite di variatore di frequenza.

L'importanza di tali pompe, come emerso dallo studio fatto negli anni '90, è pompare acqua nei periodi di siccità dal bacino Rivette a quello Ronco Rossi. La commissione ritiene importante poter servire egualmente ciascun cittadino di Sant'Antonino.

Per quanto concerne le varie voci contenute all'interno del riassunto dei costi non ci sono note particolari da segnalare.

Conclusioni

La commissione della gestione, visto quanto sopra, invita a voler approvare la risoluzione come proposta nel MM 8/2019.

Per la Commissione della Gestione

Gianola Davide Bognuda Sascha Cossa Sandra Lo Russo Vincenzo Di Iorio Antonino