

**MM 10/2016**

**Richiesta di un credito di CHF 400'000.-- per interventi di risanamento del serbatoio dell'Azienda Acqua Potabile "Margnoni"**

*Rapporto della commissione della gestione*

Sant'Antonino, 22 novembre 2016

Signor Presidente, signore e signori Consiglieri,

la Commissione della Gestione vi sottopone le sue riflessioni e di seguito conclusioni sul MM10/2016 relative alla richiesta di un credito di CHF 400'000.- per i lavori di sistemazione del serbatoio "Margnoni".

Lo scopo del risanamento e la relativa esigenza vengono illustrati nel messaggio municipale, ossia che le nuove direttive prescrivono che l'aria entrante nelle vasche vada filtrata, perciò tali vasche devono essere rese ermetiche.

Il lavoro di risanamento del serbatoio prende spunto dall'ottimo lavoro eseguito sul piccolo serbatoio di Cà Gilard, infatti viene applicato ancora una volta un rivestimento in polietilene.

Va inoltre notato che tale investimento aumenta la capienza delle vasche dagli attuali 300 mc a 400 mc.

La scala verticale non risulta più a norma, pertanto è prevista la formazione di una nuova porta.

I lavori saranno svolti in due tappe, poiché le due vasche possono essere rese indipendenti una dall'altra, garantendo sempre una corretta distribuzione dell'acqua potabile.

All'interno del riassunto dei costi non ci sono note particolari da segnalare.

**Conclusioni**

La commissione della gestione, visto quanto sopra e viste le nuove direttive, vi invita a voler approvare la risoluzione come proposta nel MM 10/2016.

**Per la Commissione della Gestione**

Gianola Davide

Bognuda Sascha

Cossa Sandra

Lo Russo Vincenzo

Di Iorio Antonino